



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д.67, Ростов-на-Дону, 344019

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, 61.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: kam@donses.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

аккредитованного лица в

реестр 24.04.2015г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач филиала

ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

в г.Каменске-Шахтинском

С.В. Андрейчук

«08» июня 2020г.

Экспертное заключение

по результатам лабораторных испытаний

№ 23-02-33/1329.1-ЭЗ от 08.06.2020г.

Дата проведения инспекции: 08.06.2020г.

Наименование и место нахождение заказчика: Администрация Пролетарского сельского поселения, 346374, Ростовская область, Красносулинский район, х. Пролетарка, ул. Советская, 46.

Наименование пробы (образца): вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения.

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы) в х.Пролетарка, ул.Заречная, пер.Балочный, ул.Победы, ул.Победы(вербовая балка); в с.Прохоровка, ул.Школьная, ул.Почтовая, ул.Центральная, пер.Кузнечный; в х.Малая Гнилуша, ул.Солнечная, 1, ул.Солнечная, ул.Степная; в х.Пушкин, ул.Колхозная, ул.Центральная, Ростовская область, Красносулинский район.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1.Заявление Администрации Пролетарского сельского поселения №23-01-11/979 от 02.06.2020г, муниципальный контракт №45 от 29.05.2020г.

2.Акт отбора проб ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском № 23-03.4-05/877 от 04.06.2020г.

3.Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/1445-В от 08.06.2020г.

4. - (прочие документы, необходимые для установления соответствия / не соответствия объекта)

Дополнительные сведения:-

|                                                                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Экспертное заключение № 23-02-33/1329.1-ЭЗ от 08.06.2020г.                                                                          | Общее количество страниц: 2<br>Страница: 1 |
| Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском                |                                            |
| Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» |                                            |



Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Вывод: пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям(общее микробное число, общие колиформные бактерии,термотолерантные колиформные бактерии,колифаги), по химическому показателю (остаточный хлор).

Врач по общей гигиене



В.И.Иванов

Экспертное заключение № 23-02-33/1329.1-ЭЗ от  
08.06.2020г.

Общее количество страниц: 2  
Страница :2

Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе  
Каменске-Шахтинском  
Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа  
инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»



Адрес места нахождения: г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67, 344019  
ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63  
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:  
346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Галатова, дом 79

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510876  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице  
22.07.2016г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»  
в г.Каменске-Шахтинском  
Андрейчук С.В.  
«08» июня 2020г.  
М.П.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№02/1445-В от 08.06.2020г

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: Администрация Пролетарского сельского поселения, 346374, Ростовская область, Красносулинский район, х. Пролетарка, ул. Советская, 46, ИНН 6148555975, ОГРН 1056148019432.
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): Администрация Пролетарского сельского поселения, 346374, Ростовская область, Красносулинский район, х. Пролетарка, ул. Советская, 46,
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы) в х.Пролетарка, ул.Заречная, пер.Балочный, ул.Победы, ул.Победы(вербовая балка); в с.Прохоровка, ул.Школьная, ул.Почтовая, ул.Центральная, пер.Кузнечный; в х.Малая Гнилуша, ул.Солнечная, 1, ул.Солнечная, ул.Степная; в х.Пушкин, ул.Колхозная, ул.Центральная, Ростовская область, Красносулинский район.
4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения. дата изготовления:-
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-
6. Акт отбора проб (образцов) №23-03.4-05/877 от 04.06.2020г.  
Время и дата и отбора проб (образцов): 12 час. 50 мин. 04.06.2020г.  
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Титова Е.В., пом. врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.  
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 13 час. 20 мин. 04.06.2020г.  
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждаемыми вкладышами при  $t +2^{\circ}\text{C} +5^{\circ}\text{C}$  в опечатанном виде.  
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-  
Отклонения от процедуры отбора проб:-
7. Цель проведения испытаний: заявление №23-01-11/979 от 02.06.2020г, муниципальный контракт №45 от 29.05.2020г.
8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора и доставки несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» (ISO 5667-1:2006, NEQ; ISO 5667-2:1991, NEQ, ISO 5667-3:2003, NEQ), ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:-
11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».



12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

| Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию         | Сведения о государственной поверке / аттестации |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                      | Номер                                           | Срок поверки / аттестации       |
| Термометр стеклянный жидкостный ТТЖ-Х, зав. №73083, 2018г                            | Заводская поверка                               | от 12.01.2018г до 11.01.2021г   |
| Весы HL-200i, зав. №Q40247177, 2020г.                                                | М-3365                                          | от 18.12.2019г. до 17.12.2020г. |
| Микропроцессорный pH/ mV/°C-метр, зав. №04100066101, 2019г.                          | 2352                                            | от 04.09.2019г. до 03.09.2020г. |
| Термостат суховоздушный ТС-80НИИМИ, зав. №2915, 2003г.                               | 01.2915/17 протокол №01км.2915/19п              | от 13.06.2019г. до 13.06.2021г. |
| Термостат суховоздушный ТС-80, зав. №8643, 1972г.                                    | 01.8643/17 протокол №01км.8643/19п              | от 13.06.2019г. до 13.06.2021г. |
| Термометр ртутный, зав. №112, 1988г.                                                 | клеймо                                          | 2кв.2020г. - 2кв.2021г.         |
| Весы аналитические LB-105/1, инв. №1411210104289, зав. №22, 1998г.                   | К09.000128.19                                   | от 03.06.2019г до 02.06.2020г   |
| Весы лабораторные электронные HL-100, инв. №2101340049312, зав. № Н701001480, 2010г. | 09.034914.20                                    | от 01.06.2020г до 31.05.2021г   |



| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые<br>показатели            | Результаты исследований;<br>единицы измерения;<br>доверительная вероятность<br>(при наличии в НД на МВИ) | Величина допустимого<br>уровня; единицы<br>измерения | НД на методы<br>исследований |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p align="center"><b>Микробиологические исследования</b></p> <p align="center">Образец поступил: 13 час. 20 мин. 04.06.2020г. Код: 040620.Б.С.02/1445-В.1-15</p> <p align="center">Дата окончания проведения исследований: 08.06.2020г</p> <p align="center">№ протокола испытаний: 02/1445-В</p> |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| <b>1. Точка отбора проб : колодец -х.Малая Гнилуша, ул.Солнечная,1</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общее микробное число                 | 10 КОЕ в 1мл.                                                                                            | не более 100 КОЕ в 1 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100мл.                              | МУК 4.2.1018-01              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                               | отсутствие БОЕ в 100 мл                              | МУК 4.2.1018-01              |
| <b>2. Точка отбора проб : колодец - х.Малая Гнилуша, ул.Солнечная</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общее микробное число                 | 8 КОЕ в 1мл.                                                                                             | не более 100 КОЕ в 1 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100мл.                              | МУК 4.2.1018-01              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                               | отсутствие БОЕ в 100 мл                              | МУК 4.2.1018-01              |
| <b>3. Точка отбора проб : колодец - х.Малая Гнилуша, ул.Степная</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общее микробное число                 | 9 КОЕ в 1мл.                                                                                             | не более 100 КОЕ в 1 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100мл.                              | МУК 4.2.1018-01              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                               | отсутствие БОЕ в 100 мл                              | МУК 4.2.1018-01              |
| <b>4. Точка отбора проб : колодец -х.Пролетарка, ул.Заречная</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общее микробное число                 | 9 КОЕ в 1мл.                                                                                             | не более 100 КОЕ в 1 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100мл.                              | МУК 4.2.1018-01              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                               | отсутствие БОЕ в 100 мл                              | МУК 4.2.1018-01              |
| <b>5. Точка отбора проб : колодец -х.Пролетарка, пер.Балочный</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общее микробное число                 | 8 КОЕ в 1мл.                                                                                             | не более 100 КОЕ в 1 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100мл.                              | МУК 4.2.1018-01              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                               | отсутствие БОЕ в 100 мл                              | МУК 4.2.1018-01              |
| <b>6. Точка отбора проб : колодец -х.Пролетарка, ул.Победы</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общее микробное число                 | 10 КОЕ в 1мл.                                                                                            | не более 100 КОЕ в 1 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100мл.                              | МУК 4.2.1018-01              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                               | отсутствие БОЕ в 100 мл                              | МУК 4.2.1018-01              |
| <b>7. Точка отбора проб : колодец -х.Пролетарка, ул.Победы(вербовая балка)</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общее микробное число                 | 9 КОЕ в 1мл.                                                                                             | не более 100 КОЕ в 1 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |

Код образца(пробы):040620.Б.С.02/1445-В.1-15

Общее количество страниц: 6 Страница: 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском



| № п/п                                                               | Определяемые показатели               | Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ) | Величина допустимого уровня; единицы измерения | НД на методы исследований |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 3                                                                   | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в 100мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                                                   | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                      | отсутствие БОЕ в 100 мл                        | МУК 4.2.1018-01           |
| <b>8.Точка отбора проб : колодец -с.Прохоровка, ул.Школьная</b>     |                                       |                                                                                                 |                                                |                           |
| 1                                                                   | Общее микробное число                 | 8 КОЕ в 1мл.                                                                                    | не более 100 КОЕ в1 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 2                                                                   | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в100 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                                                   | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в 100мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                                                   | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                      | отсутствие БОЕ в 100 мл                        | МУК 4.2.1018-01           |
| <b>9.Точка отбора проб : колодец -с.Прохоровка, ул.Почтовая</b>     |                                       |                                                                                                 |                                                |                           |
| 1                                                                   | Общее микробное число                 | 9 КОЕ в 1мл.                                                                                    | не более 100 КОЕ в1 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 2                                                                   | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в100 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                                                   | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в 100мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                                                   | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                      | отсутствие БОЕ в 100 мл                        | МУК 4.2.1018-01           |
| <b>10.Точка отбора проб : колодец -с.Прохоровка, ул.Центральная</b> |                                       |                                                                                                 |                                                |                           |
| 1                                                                   | Общее микробное число                 | 11 КОЕ в 1мл.                                                                                   | не более 100 КОЕ в1 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 2                                                                   | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в100 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                                                   | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в 100мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                                                   | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                      | отсутствие БОЕ в 100 мл                        | МУК 4.2.1018-01           |
| <b>11.Точка отбора проб : колодец -с.Прохоровка, пер.Кузнечный</b>  |                                       |                                                                                                 |                                                |                           |
| 1                                                                   | Общее микробное число                 | 9 КОЕ в 1мл.                                                                                    | не более 100 КОЕ в1 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 2                                                                   | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в100 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                                                   | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в 100мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                                                   | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                      | отсутствие БОЕ в 100 мл                        | МУК 4.2.1018-01           |
| <b>12.Точка отбора проб : колодец -с.Прохоровка, ул.Центральная</b> |                                       |                                                                                                 |                                                |                           |
| 1                                                                   | Общее микробное число                 | 9 КОЕ в 1мл.                                                                                    | не более 100 КОЕ в1 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 2                                                                   | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в100 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                                                   | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в 100мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                                                   | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                      | отсутствие БОЕ в 100 мл                        | МУК 4.2.1018-01           |
| <b>13.Точка отбора проб : колодец -с.Прохоровка, ул.Центральная</b> |                                       |                                                                                                 |                                                |                           |
| 1                                                                   | Общее микробное число                 | 10 КОЕ в 1мл.                                                                                   | не более 100 КОЕ в1 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 2                                                                   | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в100 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                                                   | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в 100мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                                                   | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                      | отсутствие БОЕ в 100 мл                        | МУК 4.2.1018-01           |
| <b>14.Точка отбора проб : колодец -с.Прохоровка, ул.Центральная</b> |                                       |                                                                                                 |                                                |                           |
| 1                                                                   | Общее микробное число                 | 8 КОЕ в 1мл.                                                                                    | не более 100 КОЕ в1 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 2                                                                   | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в100 мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                                                   | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                     | отсутствие КОЕ в 100мл.                        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                                                   | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                      | отсутствие БОЕ в 100 мл                        | МУК 4.2.1018-01           |

Код образца(пробы):040620.Б.С.02/1445-В.1-15

Общее количество страниц: 6 Страница: 4

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском



| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые<br>показатели            | Результаты исследований;<br>единицы измерения;<br>доверительная вероятность<br>(при наличии в НД на МВИ) | Величина допустимого<br>уровня; единицы<br>измерения | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>15.Точка отбора проб</b> : колодец -с.Прохоровка, ул.Центральная                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число                 | 10 КОЕ в 1мл.                                                                                            | не более 100 КОЕ в 1 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100 мл.                             | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл.                                                                              | отсутствие КОЕ в 100мл.                              | МУК 4.2.1018-01              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                | Колифаги                              | Не обнаружено БОЕ в 100мл.                                                                               | отсутствие БОЕ в 100 мл                              | МУК 4.2.1018-01              |
| Физико-химические исследования(испытания)/санитарно-химические исследования( испытания)<br>Образец поступил: 13час. 20мин. 04.06.2020г. Код: 040620.Б.С.02/1445-В.1-15<br>Дата окончания проведения исследований: 05.06.2020г<br>№ протокола испытаний:02/1445-В |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| <b>1.Точка отбора проб</b> : колодец -х.Малая Гнилуша, ул.Солнечная,                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаточный хлор<br>(свободный)        | 0,44 ± 0,22 мг/дм³<br>P=0,95                                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |
| <b>2.Точка отбора проб</b> : колодец - х.Малая Гнилуша, ул.Солнечная                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаточный хлор<br>(свободный)        | 0,42 ± 0,21 мг/дм³<br>P=0,95                                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |
| <b>3.Точка отбора проб</b> : колодец - х.Малая Гнилуша, ул.Степная                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаточный хлор<br>(свободный)        | 0,43 ± 0,21 мг/дм³<br>P=0,95                                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |
| <b>4.Точка отбора проб</b> : колодец -х.Пролетарка, ул.Заречная                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаточный хлор<br>(свободный)        | 0,45 ± 0,22 мг/дм³<br>P=0,95                                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |
| <b>5.Точка отбора проб</b> : колодец -х.Пролетарка, пер.Балочный                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаточный хлор<br>(свободный)        | 0,42 ± 0,21 мг/дм³<br>P=0,95                                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |
| <b>6.Точка отбора проб</b> : колодец -х.Пролетарка, ул.Победы                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаточный хлор<br>(свободный)        | 0,43 ± 0,21 мг/дм³<br>P=0,95                                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |
| <b>7.Точка отбора проб</b> : колодец -х.Пролетарка, ул.Победы(вербовая балка)                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаточный хлор<br>(свободный)        | 0,44 ± 0,22 мг/дм³<br>P=0,95                                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |
| <b>8.Точка отбора проб</b> : колодец -с.Прохоровка, ул.Школьная                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаточный хлор<br>(свободный)        | 0,47 ± 0,24 мг/дм³<br>P=0,95                                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |
| <b>9.Точка отбора проб</b> : колодец -с.Прохоровка, ул.Почтовая                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаточный хлор<br>(свободный)        | 0,44 ± 0,22 мг/дм³<br>P=0,95                                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |
| <b>10.Точка отбора проб</b> : колодец -с.Прохоровка, ул.Центральная                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаточный хлор<br>(свободный)        | 0,47 ± 0,24 мг/дм³<br>P=0,95                                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |
| <b>11.Точка отбора проб</b> : колодец -с.Прохоровка, пер.Кузнечный                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаточный хлор<br>(свободный)        | 0,46 ± 0,23 мг/дм³<br>P=0,95                                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |
| <b>12.Точка отбора проб</b> : колодец -с.Прохоровка, ул.Центральная                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                          |                                                      |                              |



| №<br>п/п | Определяемые<br>показатели     | Результаты исследований;<br>единицы измерения;<br>доверительная вероятность<br>(при наличии в НД на МВИ) | Величина допустимого<br>уровня; единицы<br>измерения | НД на методы<br>исследований |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | Остаточный хлор<br>(свободный) | $0,45 \pm 0,22$ мг/дм <sup>3</sup><br>P=0,95                                                             | на уровне 0,5мг/л                                    | ГОСТ 18190-72                |

13. Точка отбора проб : колодец -с.Прохоровка, ул.Центральная

|   |                                |                                              |                   |               |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Остаточный хлор<br>(свободный) | $0,42 \pm 0,21$ мг/дм <sup>3</sup><br>P=0,95 | на уровне 0,5мг/л | ГОСТ 18190-72 |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|

14. Точка отбора проб : колодец -с.Прохоровка, ул.Центральная

|   |                                |                                              |                   |               |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Остаточный хлор<br>(свободный) | $0,47 \pm 0,23$ мг/дм <sup>3</sup><br>P=0,95 | на уровне 0,5мг/л | ГОСТ 18190-72 |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|

15. Точка отбора проб : колодец -с.Прохоровка, ул.Центральная

|   |                                |                                              |                   |               |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Остаточный хлор<br>(свободный) | $0,45 \pm 0,22$ мг/дм <sup>3</sup><br>P=0,95 | на уровне 0,5мг/л | ГОСТ 18190-72 |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|

мг/дм<sup>3</sup> = мг/л

Ответственный за оформление данного протокола:                      пом.врача по коммунальной гигиене, Титова Е.В.  
(подпись)

Руководитель испытательного лабораторного центра:                      Гусева И.О.  
(подпись)